

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по Липецкой области

(наименование территориального органа МЧС России)

г.Липецк, ул. Московская, д.16, тел./факс 22-89-02

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России,
номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по г.Липецку

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г.Липецк, ул. Московская, д.16, тел./факс 22-89-26

(указывается адрес места нахождения органа ГПН,
номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 193/1/60

по устранению нарушений требований

пожарной безопасности

ГОБПОУ «Липецкий машиностроительный колледж»

Директору Гончарову Александру Михайловичу

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности по г. Липецку управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Липецкой области Артюшкина С.А. N 193 от «03» октября 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в

период с «10» октября 2016 г. по «21» октября 2016 г. проведена проверка

инспектором отдела надзорной деятельности по г. Липецку управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Липецкой области майором внутренней службы Силаковой Викторией Владимировной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку,

зданий и помещений ГОБПОУ «Липецкий машиностроительный колледж», расположенного по адресу:

г. Липецк, Студенческий городок 10, 23

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с _____

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N пунктов	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	не предоставлен расчет по категориям помещений складского и производственного назначения по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по классификации пожароопасных и взрывоопасных зон	гл.5,8 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г.; НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»	До 01.02.2017	

2.	отсутствует наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	п.20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме»	До 01.02.2017	
3.	помещения зданий колледжа, расположенных по адресу: г. Липецк Студенческий городок 10, 23, не в полном объеме оборудованы извещателями автоматической пожарной сигнализации	п. 4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»	До 01.02.2017	
4.	складские помещения (гаражи), используемые под хранение горючих материалов, расположенные на территории колледжа, не оборудованы извещателями автоматической пожарной сигнализации	п. 4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»	До 01.02.2017	
5.	направление движения к пожарному гидранту, являющемуся источником противопожарного водоснабжения, не обозначено указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	п.55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме»	До 01.12.2016	
6.	осветительные приборы используются без плафона (снят колпак, рассеиватель)	пункт 42 «в» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме»	До 01.12.2016	
7.	пожарные рукава пожарных шкафов №№ 1,14 в здании колледжа, расположенного по адресу: г. Липецк Студенческий городок, 10, требуют замены на новые	пункта 57 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме»	До 01.12.2016	
8.	пожарный шкаф № 6 в здании общежития колледжа, расположенного по адресу: г. Липецк Студенческий городок, 23, не укомплектован пожарным стволом и требуется замена пожарного рукава на новый	пункта 57 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме»	До 01.12.2016	

9.	декларация пожарной безопасности на здание общежития колледжа, расположенной по адресу: г. Липецк Студенческий городок, 23, требует уточнения в связи с изменением класса функциональной пожарной опасности здания	ст. 64 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г.	До 01.12.2016	
----	--	---	---------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
 - руководители федеральных органов исполнительной власти;
 - руководители органов местного самоуправления;
 - лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
 - лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
 - должностные лица в пределах их компетенции;
- Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела надзорной деятельности по г. Липецку УНД Силакова В.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"21" октября 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)
"21" 10 2016 г.

Телефон доверия 22-88-60



(подпись, фамилия, инициалы)